

Муниципальное общеобразовательное учреждение
Новотроицкая основная общеобразовательная школа
Константиновского района

Заместителю начальника ОНПР
по Константиновскому и Тамбовскому районам
В.А. Чучмий

директора МОУ Новотроицкая ООШ
Константиновского района
Т.А. Тарасовой

ОТВЕТ НА ПРЕДПИСАНИЕ № 30/1/1
от 15.06.2021 г.

об устранении нарушений требований пожарной безопасности.

На Ваше представление №30/1/1 от 15.06.2021 года об устранении нарушений требований пожарной безопасности со сроком исполнения до 01.09.2021 года сообщая,

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Отметка о выполнении нарушений
1.	Не организовано проведение проверок внутренних водопроводов противопожарного водоснабжения в части водоотдачи не реже 2 раз в год (весной и осенью) с внесением информации в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Проведена проверка внутреннего водопровода противопожарного водоснабжения. Протокол №29 испытаний ВПВ на водоотдачу от 11.08.2021
2.	Отсутствует регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты (автоматической пожарной сигнализации и СОУЭ) с учетом требований технической документации изготовителя технических средств, функционирующих в составе систем	Разработан регламент технического обслуживания систем противопожарной защиты
3.	Не обеспечено наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного	Приобретен комплект средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека
4.	Информация о работах, проводимых средствами обеспечения пожарной безопасности не вносится в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты	Информация о работах. Проводимых средствами обеспечения пожарной безопасности внесены
5.	Учет наличия, периодичность осмотра и сроков перезарядки огнетушителей не ведется в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.	Учет наличия огнетушителей внесены в журнал эксплуатации систем противопожарной защиты

Директор школы

Т.А. Тарасова

